



说明:

1. 本图采用2000国家大地坐标系, 1985国家高程基准。高程单位为m, 尺寸单位为mm, 桩号单位为km+m;
2. 混凝土排水沟等每10m分一道缝, 缝宽20mm, 采用沥青木板分缝;
3. 联锁砖护坡厚8cm, 宽2m, 坡比为1:1.667;
5. 透水砖规格为200×400×60,;
6. 施工过程中确保开挖边坡稳定和施工安全, 必要时采用临时拦挡及支护等措施。
7. 填筑压实要求: 粘性土土堤的填筑压实度不得小于0.91;
8. 步道及排水沟基础承载力不小于150Kpa;
9. 实际开挖基础情况与图纸基础情况有异时, 另行处理。

广东河海工程咨询有限公司

附件1.2 自来水厂至南水大桥左岸河段改造工程典型断面图